

Formblatt zur Erfassung der Mindestprüfangaben zur Erlangung eines WTA-Zertifikates

Produktkennzeichnung	Mindestangaben		
Produktname	StoMurisol Micro		
Stoffbasis	Silikonmicroemulsion		
Wirkprinzip	Kapillarhydrophobie		
Rahmenbedingungen der Zertifizierungsprüfung			
Ausgangs DFG	<input type="checkbox"/> DFG 60 %	<input type="checkbox"/> DFG 80 %	<input checked="" type="checkbox"/> DFG 95 %
Vortrocknung / Reduzierung des Wassergehaltes des Mauerwerks vor bzw. während der Injektion	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN	
Alkalisierung des Mauerwerks vor der Injektion	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN	
Injektion	<input type="checkbox"/> einreihig	<input checked="" type="checkbox"/> zweireihig	
Injektionsverfahren	<input type="checkbox"/> drucklos	<input checked="" type="checkbox"/> Druckinjektion	
Alkalisierung des Mauerwerks nach der Injektion	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
Trocknung bzw. besondere Nachbehandlung nach der Injektion	<input checked="" type="checkbox"/> ja		
	<input type="checkbox"/> nein		
Wirksamkeitsnachweis, angewendetes Labor-Verfahren, bewertete Eigenschaften	Feuchtegehalt nach DARR - Methode		
Zeitdauer bis zur Reduzierung um 50 % der Feuchteabgabe gegenüber dem Referenzprüfkörper (je nach Prüfverfahren)	Zeit in Tagen 80 - 105 // - 77%		
	<input type="checkbox"/> ≤ 90	<input checked="" type="checkbox"/> > 90 - ≤ 120	<input type="checkbox"/> > 120