

Formblatt zur Erfassung von Mindestangaben zur Erlangung eines
WTA-Zertifikates für Innenabdichtungssysteme



Angaben Antragsteller			
Produktname / Hersteller	ISOKRISTALL - System 1A Gebäudeabdichtung Franchise GmbH Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein		
Stoffgruppe	Mineralische Dichtungsschlämme (Tiefenwirksam)		
Systembestandteile Komponenten und Bezeichnung	ISOKRISTALL TG10 ISOKRISTALL SL20 ISOKRISTALL FS30 ISOKRISTALL SG40 ISOKRISTALL EB50		
Eignungs- nachweis <small>(Zutreffendes ankreuzen; Nr., Geltungszeitraum, Aussteller angeben, mit einzureichen)</small>	<input type="checkbox"/> allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis..... <input type="checkbox"/> ETA..... <input type="checkbox"/> DOP (Norm).....		
Zusätzlich einzureichende Unterlagen	<input checked="" type="checkbox"/> technische Datenblätter aller Systemkomponenten <input checked="" type="checkbox"/> IR Spektrum <input checked="" type="checkbox"/> Glührückstand		
Rahmenbedingungen der Zertifizierungsprüfung			
Einsatzbereich	<input type="checkbox"/> Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser <input checked="" type="checkbox"/> mäßig drückendes Wasser		
Untergrund- vorbereitung	<input checked="" type="checkbox"/> JA Reinigen und vornässen der Grundsubstanz.....		<input type="checkbox"/> NEIN
Applikation Innenabdichtung	<input type="checkbox"/> einlagig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrlagig	<input type="checkbox"/> mit Einlage
Trocknungszeit bis Beginn Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/>7.....Tage <input type="checkbox"/> Schutzmaßnahme		
Trockenschicht- dicke d [mm]	d _{min} = ...6.6... mm	d _{max} = ...13.3... mm	MW = ..10.2... mm
Kriterien WTA – Merkblatt 4-6 erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	Prüfbericht Nr.: PB 5.4/24-042-1..... Prüfstelle: MFPA Leipzig GmbH.....	
Nicht vom Antragsteller ausfüllen			
Eingang WTA - Geschäftsstelle	Unterlagen vollständig	WTA Zertifikat erteilt:	Nummer / Datum / Unterschrift
10.04.2025	✓		