



| Angaben Antragsteller | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Produktname / Hersteller | KÖSTER Sperrmörtel WU KÖSTER BAUCHEMIE AG, Dieselstraße 1-10 26607 Aurich | | |
| Stoffgruppe | Sperrmörtel | | |
| Systembestandteile Komponenten und Bezeichnung | KÖSTER Sperrmörtel WU (16) | | |
| Eignungs- nachweis <small>(Zutreffendes ankreuzen; Nr., Geltungszeitraum, Aussteller angeben, mit einzureichen)</small> | <input type="checkbox"/> allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis..... <input type="checkbox"/> ETA..... <input checked="" type="checkbox"/> DOP (Norm) <u>EN 1504-3:2A.1A</u> <u>Leistungsverhör. KÖSTER vom 18.12.2019</u> | | |
| Zusätzlich einzureichende Unterlagen | <input checked="" type="checkbox"/> technische Datenblätter aller Systemkomponenten <input checked="" type="checkbox"/> IR Spektrum <input checked="" type="checkbox"/> Glührückstand | | |
| Rahmenbedingungen der Zertifizierungsprüfung | | | |
| Einsatzbereich | <input checked="" type="checkbox"/> Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser <input checked="" type="checkbox"/> mäßig drückendes Wasser | | |
| Untergrund- vorbereitung | <input checked="" type="checkbox"/> JA <u>mattfeucht vornässen;</u> | | <input type="checkbox"/> NEIN |
| Applikation Innenabdichtung | <input checked="" type="checkbox"/> einlagig | <input type="checkbox"/> mehrlagig | <input type="checkbox"/> mit Einlage |
| Trocknungszeit bis Beginn Prüfung | <input type="checkbox"/>Tage <u>Lagerung bei 23±2°C/50±10% vH</u> <input checked="" type="checkbox"/> Schutzmaßnahme <u>3. Punkt 3.2 ab P</u> | | |
| Trockenschicht- dicke d [mm] | d _{min} = <u>2,8</u> mm | d _{max} = <u>4,6</u> mm | MW = <u>3,5</u> mm |
| Kriterien WTA – Merkblatt 4-6 erfüllt | <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN | Prüfbericht Nr.: <u>PB 5.1/21.501-2-v1</u> Prüfstelle: <u>MFA Leipzig GmbH</u> | |
| Nicht vom Antragsteller ausfüllen | | | |
| Eingang WTA - Geschäftsstelle | Unterlagen vollständig | WTA Zertifikat erteilt: | Nummer / Datum / Unterschrift |
| | | | |